



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
Дирекция по обустройству государственной  
границы в Северо-Кавказском регионе

№ 08.2005г № 21/54/11-1053  
355008, г.Ставрополь, ул. Апанасенковская, 4  
тел/факс (8652) 26.98.92

заказное

экз № 3

Начальнику Управления (Дирекции) ФЦП  
«Государственная граница РФ 2003-2010гг»  
Хачатурянцу А.Р.

г. Москва (095) 981.51.82

По проверке поступивших дизель-  
электрических станций.

В соответствии с распоряжением Пограничного Центра ФСБ РФ по обустройству государственной границы № 21/54/9-133 от 09.02.2005г инженерами технадзора Дирекции совместно с компетентными специалистами подрядных и эксплуатационных организаций (от соответствующих служб отрядов и других подразделений) произведена выборочная проверка поступивших контейнерных дизель-электрических станций:

1. на соответствие станций проектным решениям и согласованным спецификациям (технически заданиям) на их изготовление,
2. качества изготовления и удобство размещения в контейнерах самих дизель-агрегатов и другого вспомогательного оборудования,
3. наличия и соответствия эксплуатационной документации.

Беспредетензионными проходят по объектам комплектования дизель-электрические станции контейнерного исполнения производства предприятий и ООО «Энергетический Центр «Президент-Нева» г. Санкт-Петербург.

По станциям производства ОАО «Электроагрегат» г. Курск представляем Вам протокол согласования замечаний и предложений, отработанный специалистами Дирекции совместно руководством ОАО «Электроагрегат».

По контейнерным станциям производства Группы компаний ТСС г.Москва переданы предложения по исполнению: 1) ворота металлического контейнера ДЭС должны быть с двух торцевых сторон (при указанном исполнении для демонтажа вышедшего из строя крайнего дизельного агрегата требуется демонтаж обоих дизель-агрегатов, 2) изоляцию выхлопных труб необходимо выполнить специальными термоизоляционными скорлупами, обложенными фольгой. Имелись претензии и замечания по конструкции и качеству исполнения и отделки самого металлического контейнера. Предприятие весь объем наших замечаний и предложений приняло к исполнению.

- Приложение: 1. протокол по ОАО «Электроагрегат» на 1-ом листе,  
2. Письмо предприятия Группы компаний ТСС – на 1-ом листе  
3. Фотография контейнера ОАО «Электроагрегат» - на 1-ом листе.  
Все приложения - только адресату.

Директор Дирекции по обустройству государственной  
границы в Северо-Кавказском регионе

полковник

Жуковец В.А.